



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ**

Ставропольского края

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Ессентукский центр
реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья»

Чкалова ул., 1 г. Ессентуки, 357623

Тел. 6-11-86, 6-45-51 факс 6-50-59

E-mail: epuzri@minsoc26.ru

От 01.09.17 № 607

На № _____ от _____

Начальнику
ОНД и ПР по г. Ессентуки
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю
подполковнику внутренней службы
В.И. Вороненко

Об устранении нарушений

Уважаемый Виктор Иванович!

Администрация ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» информирует Вас о принятых мерах по исполнению предписания № 16/1/38 от 26.01.2017 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	Установить автономные резервные источники электроснабжения для здания с круглосуточным пребыванием людей	(ст. 82 ФЗ № 123)	Приобретены дизельные генераторы мощностью 10 кВт и 24 кВт. К 01.09.2017 г. планируется завершить монтаж генераторов и подключение в электрические сети учреждения.
2.	Из помещения общежития выполнить два эвакуационных выхода	(п.6.12 СНиП 21-01-97)	Выполнен второй эвакуационный выход из помещения общежития в соответствии с требованиями п.6.12 СНиП

		21-01-97. При выполнении эвакуационного выхода учитывались требования по обеспечению доступности среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
--	--	--

Приложение: - копии счетов на оплату дизельных генераторов на 2 листах.

И.о. директора



И.А. Басова

Исп.:
Зам. директора по комплексной безопасности
Бадовский М.В.
Тел. 6-11-86